

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 93927/2-2017

ДАТУМ: 13.03.2017

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:

РЕГИЈА БЕОГРАД

ИЈ ПОЖАРЕВАЦ

АДРЕСА : УЛ. Јована Шербановића бр.3, Пожаревац


ЖАРКО ТРУЈИЋ

**Мелница бб
12305 Мелница**

ПРЕДМЕТ: Давање техничких услова за потребе изградње објекта на к.п. бр.9410, 9411 и 9412 све КО Мелница, инвеститора Жарка Трујића из Мелнице.

ВЕЗА: Захтев за сагласност од 10.03.2017

- 1 На поменутом делу нема наших подземних ТТ објеката на које би утицала градња горе наведеног.
- 2 Рок важности је годину дана.
Информације на тел. 012/ 532222 Стоимировић Зоран дипл.инж., шеф службе за планирање и развој и инвестициону изградњу Пожаревац.



**Координатор ИЈ Пожаревац
Виктор Глигоровски, спец. менаџ.**



Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 93927/3-2017

ДАТУМ: 13.03.2017

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:

РЕГИЈА БЕОГРАД

ИЈ ПОЖАРЕВАЦ

АДРЕСА : УЛ. Јована Шербановића бр.3, Пожаревац

ЖАРКО ТРУЈИЋ

**Мелница бб
12305 Мелница**

**ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључење на телекомуникациону инфраструктуру
стамбеног објекта власника Трујћ Жарка, на к.п. бр.9410, 9411 и 9412 све
КО Мелница**

На основу вашег Захтева од 10.03.2017 године, под бројем 353-36/2017-06, којим сте тражили услове за прикључење објекта на к.п. 491, 4911 и 4912 КО Мелница на ТТ капацитете, обавештавано Вас следеће:

1. По подношењу захтева за нову везу у корисничком сервису, рок за реализацију је 30 дана, након реализације потписује се уговор. За уговорену обавезу од две године цена прикључка је 1 динар за бакарни привод до 250 метара.

2. Одређује се да телефонска концентracија буде доња и да се постави у одређеној просторији где ће се довести телефонски водови од просторија у којима се предвиђају ТК прикључци. За сваку просторију предвидети тачан број ТК прикључака. Телефонска инсталација мора бити урађена (постављена) у ребрасте ПВЦ цеви испод малтера. Инсталацију треба радити ТК ДСЛ инсталационим кабловима категорије II, типа ФТП/УТП минимум класе 5е и не мањег капацитета од 2х2х0.4. Максимална дужина ФТП/УТП-кабла не сме да прелази 90м.

3. Извршна јединица Пожаревац ће до таванског простора довести потребну ТК инфраструктуру.

4. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе-локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

5. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

С поштовањем,



**Координатор ИЈ Пожаревац
Виктор Глигоровски, спец. менаџ.**



REPUBLIKA SRBIJA
OPštINA Petrovac
4 K.o. Melnica

SITUACIONI PLAN
za deo kp.br.9408,9409,9410,9411 i 9412

