



**KJP IZVOR**

**Petrovac na Mlavi**

Bote Buićo bb  
12300 Petrovac na Mlavi  
telefoni/fax:  
012/331-255, 012/327-769,  
012/327 770, 012/331-198 direktor  
web: izvors

MATIČNI BROJ: 07160658, PIB: 101585231, REGISTARSKI BROJ: 6167604115 TEKUĆI RAČUN: 160-7095-34 banka "INTESA"

**КЈП "ИЗВОР"**

Број 1080

Петровац на Млави

22.03.2018. год.

**"ЕВРОПА КОМЕРЦ" ДОО**

ул. Српских владара 246

12300 Петровац на Млави

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта.

**ВЕЗА:** Ваш захтев бр. 08/18 од 21.02.2018. год. (КЈП "Извор" бр. 948 од 12.03.2018. год.)

За потребе израде Урбанистичког пројекта, за изградњу колективног стамбеног објекта спратности По+П+З+Пк, површине око 2900 м<sup>2</sup>, на к.п.бр. 783 и 771, између улица Народног фронта (к.п.бр. 775/1) и улице на к.п.бр. 784/1, све у КО Петровац, издају се следећи услови:

#### **ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА:**

Постојећа водоводна мрежа у улици Народног фронта (к.п.бр. 775/1) и у улици на к.п.бр. 784/1 је Ø 50 (6/4") и као таква не задовољава потребе предметног објекта.

Прикључак инсталација водовода и хидрантске мреже из предметног објекта извршити посебном трасом водовода, минималног пречника цеви Ø 110 (4") коју треба изградити улицом на к.п.бр. 784/1 и прикључити на трасу водовода у улици Српских владара (испод коловоза, поред тротоара на непарној страни).

Прелазак испод улице Српских владара извршити подбушивањем.

Шахту за смештај водомера лоцирати уз регулациону линију парцеле према приступној улици (на к.п.бр. 784/1), уз обезбеђење неометаног приступа лицима овлашћеним за контролу потрошње.

Уградити одвојене водомере за водоводну и хидрантску мрежу. За водоводну мрежу је потребно уградити један главни водомер и посебне водомере за сваку стамбену јединицу.

#### **ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА:**

Прикључак инсталација фекалне канализације из објекта извршити ПВЦ цевима потребног пречника, најкраћим путем до најближе шахте у једној од две приступне улице (Народног фронта или улица на к.п.бр. 784/1).

Прикључне шахте су бетонске, пречника 100 см.

Шахта у улици Народног фронта: референтна кота поклопца шахте ± 0.00  
кота дна шахте је – 0,90 м.

Шахта у улици на к.п.бр. 784/1: референтна кота поклопца шахте ± 0.00  
кота дна шахте је – 1,30 м.

Минимално растојање дна прикључне цеви и дна шахте је 0,20 м.

Прикључак подрумских просторија - гараже није могућ на постојећу мрежу фекалне канализације.

#### **АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА:**

Атмосферске воде спровести до реципијента у оквиру парцеле, па подземним разводом до трасе атмосферске канализације у улици Народног фронта.

ЗАБРАЊЕНО је прикључивање атмосферске на фекалну мрежу.

**ТОПЛОВОД:** Не постоје инсталације јавне мреже топловода у улицама Српских владара и бочним приступним улицама, поред предметних парцела, на коју би се извршило прикључење објекта.

**ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА:** У оквиру грађевинске парцеле обезбедити простор за смештај контејнера за одлагање чврстог отпада из објекта.

Простор треба да је одговарајућег габарита, за број контејнера који одговара потребама корисника објекта, са равном и чврстом подлогом. Обезбедити визуелну изолацију контејнера.


Простор са контејнерима лоцирати уз регулациону линију према једној од две приступне улице и обезбедити сталну приступачност служби за одвоз смећа.

Ови услови се издају искључиво за потребе израде Урбанистичког пројекта, а за прикључак објекта на инсталације КЈП "Извор" потребно је претходно прибавити сагласност и техничке услове.

Пре почетка извођења радова потребно је:

1. прибавити услове и сагласности за прикључак од свих надлежних Јавних предузећа и служби.
2. прибавити услове и сагласност за прекопавање и поткопавање јавних површина од надлежне службе ОУ општине Петровац на Млави.
3. Радове на прикључку инсталација на јавну мрежу врши искључиво надлежна служба КЈП "ИЗВОР" на посебан захтев инвеститора, уз прилагање потребне документације.


**ОБРАДИЛА:**

  
дипл.инж.арх. В.Филиповић

у Петровцу на Млави  
20.04.2018.год.



**ДИРЕКТОР:**

  
Миленко Вићентијевић