

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за заштиту и спасавање
Одсек за заштиту и спасавање у Пожаревцу
06/21 Број: 217-266/08-2
Датум: 29.05.2008. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: Услови у погледу мера заштите од пожара за израду Урбанистичког плана "Индустријска зона Г" у обухвату Генералног плана "Петровац 2006"

Приликом израде Урбанистичког плана "Индустријска зона Г", према чл.10. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС", бр. 37/88) и техничким прописима који регулишу област заштите од пожара и експлозија, потребно је утврдити:

1.изворишта снабдевања водом, капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара:

- планом предвидети и обезбедити таква изворишта која гарантују у току целе године константан ниво, доток, издашност и квалитет воде без обзира на то да ли се за напајање хидрантске инсталације и гашење користи подземна, површинска, атмосферска, вода из градске водоводне мреже или технолошка вода.
- без обзира о каквом се типу водозавода ради исти морају бити видно обележени и обезбеђени са добрим прилазним путевима,
- потребне количине воде коју треба обезбедити у односу на број становника и индустријске објекте на датом простору, планом предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91).

2.удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене (складишта лакозапаљивих течности, гасова и експлозивних материја):

- код израде плана предвидети и јасно одредити зоне предвиђене за стамбену изградњу и јавне објекте (обданишта, болнице, домови здравља, позоришта, спортске хале, аутобуске станице и др.)
- код израде плана лоцирање индустријске зоне у зависности од врсте производног процеса (хемијска индустрија, петрохемија, нафтна индустрија и сл) предвидети тако да се при изградњи истих узму у обзир одговарајући безбедносни услови – раздаљине од стамбених и јавних објеката, хидрометеоролошки - присуство ружа ветрова, водотокова и др., а све у смислу ублажавања последица од избијања евентуалних акцидентних ситуација, изградњом "тампон зона", засађивањем разних врста дрвећа, изградњом насипа, бедема и др.
- при изради плана и предвиђању изградње индустријских објеката придржавати се позитивних техничких прописа: Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности (Сл.лист СФРЈ", бр.21,23/71), Правилника о изградњи постројења

за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакану течност нафтног гаса ("Сл.лист СФРЈ", бр.24/71, 26/71). Правилника о заштити на раду при изради експлозиван барута и др.

3. удаљеност између објеката различите намене унутар индустријске зоне и објеката специјалне намене, која омогућава спровођење мере заштите од пожара и експлозија:

- приликом израде плана нужно је унутар индустријске зоне извршити диспозицију опасних објеката у односу на неопасне објекте, узети у обзир међусобна растојања објеката ради искључења могућности преноса пожара и експлозивног удара на друге објекте.

4. ширина путева који омогућавају приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисања за време гашења пожара или друге акцидентне ситуације:

- приликом израде плана а посебно у делу предвиђања изградње путева и инфраструктуре придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95).

5. простор за изградњу објеката за потребе ватрогасноспасилачких јединица, добровољних ватрогасних друштава као и специјализованих ватрогасних јединица цивилне заштите:

- приликом израде плана а у вези процене броја становника и величине индустријске зоне тј. у зависности од врсте технолошког процеса и процене ризика опасности, предвидети и повољне локације за изградњу објеката за смештај људства и технике (индустријске ВСЈ, специјализоване јединице за акцидентне ситуације, интервенције на води и сл).

Подносилац захтева је ослобођен плаћања административне таксе сагласно чл.18. Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.43/03, 53/04, 42/05, 42/06, 47/07).



ШЕФ ОДСЕКА

главни полицијски инспектор

Горан Ђорђевић