



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

СРБИЈЕ

23 AUG 2023

570

20/ ТРАЈНО



AAAE9742394281615

ПРИМЉЕНО	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
ОРГАН	Бр.	11-02 - 312 754/2
Од	20-08-2023	20 год.

Општина Петровац на Млави
Општинска управа
Одељење за урбанизам,
планирање и развој

Предмет: Подаци и услови за израду Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави

Поводом Вашег захтева број 11.02-312754/1 од 17.7.2023. године, за издавање услова и података за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави, дајемо вам тражене податке.

Подрује Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави се електричном енергијом напаја из трансформаторске станице 10/0,4 kV „Буровац кула“ која се налази изван обухвата Плана. У граници обухвата Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави налазе се следећи електродистрибутивни објекти:

- Надземни нисконапонски вод из трансформаторске станице 10/0,4 kV „Буровац Кула“, извод ка Бусуру
- Прикључци са постојећег надземног нисконапонског вода

У наредном периоду на подручју Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави планирана је изградња следећих електродистрибутивних објеката:

- Бетонске стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV „Буровац 6“ инсталисане снаге 250kVA
- Прикључног 10 kV вода за бетонску стубну трансформаторску станицу 10/0,4 kV „Буровац 6“
- Нисконапонског расплета из бетонске стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV „Буровац 6“

Приликом извођења радова на изградњи објеката на подручју Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави неопходно је да се придржавате следећих услова:

- Приликом изградње објеката придржавати се сигурносних висина и сигурносних удаљености од постојећих електроенергетских објеката. Заштитни појас за надземне и подземне електроенергетске водове дефинисан је у члану 218. Закона о енергетици (Службени гласник РС, бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон).
- На местима укрштања и паралелног вођења наших каблова и трасе Ваших радова обавезан је ручни ископ уз појачане мере безбедности на раду и уз придржавање минималних дозвољених растојања за ту врсту градње.
- У случају да је потребно извршити измештање постојећих електродистрибутивних објеката потребно се обратити Електродистрибуцији Пожаревац захтевом за измештање. Сви трошкови измештања су обавеза подносиоца захтева.
- У близини трафостаница постоји велики број каблова, као и уземљења трафостаница, па је при раду у близини обавезан ручни ископ уз појачане мере безбедности на раду.
- Пре почетка радова обратити се Електродистрибуцији Пожаревац, ради утврђивања тачне локације наших каблова на лицу места.




Начин прикључења будућих објеката на дистрибутивни електроенергетски систем биће регулисан техничким условима.

За све потребне додатне информације обратити се Небојши Милошевићу, дипл. ел. инж. на тел. 064/8837464.

Прилог: Катастарско-топографски план са уцртаним постојећим и планираним дистрибутивним електроенергетским објектима на подручју Плана детаљне регулације за изградњу објекта за прераду млека и производњу сирева у насељу Буровац на територији општине Петровац на Млави.

У Пожаревцу: 22.8.2023. године

Шеф службе за
припрему и надзор инвестиције
Небојша Милошевић дипл.ел.инж.


Руководилац сектора за
планирање и инвестиције
Никодин Николовски, дипл.ел.инж.



Директор
„Електродистрибуција“ Пожаревац
Бобан Николић, дипл.ел.инж.



